

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00049

0000422

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Закрытое акционерное общество «СОЛИД ПАРКЕТ». Адрес: 170004, РОССИЯ, Тверская обл., г. Тверь, ул. За Линией Октябрьской ж/д 1-ая, д. 2, помещение 3.
ОГРН: 1027733013604. Телефон/Факс: 8 495 721-30-67

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «СОЛИД ПАРКЕТ». Адрес: 170004, РОССИЯ, Тверская обл., г. Тверь, ул. За Линией Октябрьской ж/д 1-ая, д. 2, помещение 3. ОГРН: 1027733013604. Телефон/Факс: 8 495 721-30-67

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес: 107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Изделия деревянные, паркетные: слоисто-клееная инженерная доска. Марка Gran Parte

Код ОК 16.21.12

Код ТН ВЭД России
441233

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 862.3-86; НПБ 244-97 "Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности. Согласно приложению на 1 листе бланк №0000422.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-14/06/18 от 08.06.2018 года, выданный Испытательной лабораторией "ПожТест" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02)

по нормативной документации производителя

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2018 **по** 07.06.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Бударин

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00049
(номер сертификата соответствия)

0000176
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности - РП1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044 - 89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и мера их определения	Группы дымообразующей способности - Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044 - 89, п.4.20	Система безопасности безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и мера их определения	Группа токсичности продуктов горения - Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов
Бударин

Семенов В.Я.

Бударин К.А.